

Mieszkowice, 18.02.2022

Oznaczenie sprawy: **GP.271.2.2022**

Zamawiający

Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: **Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści do przetargu trawę monofilową o DTEX 11 000, pozostałe parametry pozostają bez zmian?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Nie

Pytanie nr 2:

W wyjaśnieniu treści SIWZ z dnia 14.02.2022 zawarto wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

„Lampa solarna hybrydowa
moc lampy LED: 3x 20-50 W
strumień świetlny: 3x 2800-7000 lm
słup: 7m
moc panela: 2x340W
akumulator: żelowy 2x150 Ah
moc turbiny: 400W”

Proszę o informację czy zapis „moc lampy LED: 3x20-50 W” oznacza, że na latarni mają być trzy wysięgniki z oprawami oświetleniowymi – każda o mocy od 20 do 50 W czy może chodzi o jedną oprawę z trzema modułami LED – każdy 20-50W.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Trzy wysięgniki z oprawami oświetleniowymi

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Gabriela Kotowicz