

Bilans ścieków nieczyszczonych dopływających do Oczyszczalni Komunalnej w Mieszkowicach na dzień 31.12.2013 r.

Charakterystyczne przepływy ścieków									
Mieszkańcy	Jednostkowa ilość ścieków	$Q_{\text{sr-d}}$ (m^3/d)	Współczynnik nierównomierności dobowej	Q_{max} (m^3/d)	$Q_{\text{sr-h}}$ (m^3/h)	Współczynnik nierównomierności godzinowej	$Q_{\text{sr-h}}$ (m^3/h)	Współczynnik nierównomierności deszczowej	$Q_{\text{sr-h}}$ (m^3/h)
3689	0,14	516	1,30	671	22	1,60	35,2	1,66	58,4
0	0		0		0	0		0	
2111	0,15	317	1,30	412	13	1,60	20,8	1,70	35,3
0	0		0			0		0	
6402		<u>833</u>	1,30	<u>1083</u>	35	1,60	<u>56</u>		<u>93,7</u>

Bilans ścieków nieczyszczonych dopływających do Oczyszczalni Komunalnej w Mieszkowicach PROGNOZA.

Charakterystyczne przepływy ścieków									
Mieszkańcy	Jednostkowa ilość ścieków	$Q_{\text{śrd}} \text{ (m}^3/\text{d)}$	Współczynnik nierównomierności dobowej	$Q_{\text{max}} \text{ (m}^3/\text{d)}$	$Q_{\text{śrh}} \text{ (m}^3/\text{h)}$	Współczynnik nierównomierności godzinowej	$Q_{\text{śrh}} \text{ (m}^3/\text{h)}$	Współczynnik nierównomierności deszczowej	$Q_{\text{śrh}} \text{ (m}^3/\text{h)}$
3689	0,14	516	1,30	671	22	1,60	35,2	1,66	58,4
0	0		0		0	0		0	
4311	0,15	647	1,30	841	35	1,60	56	1,70	95,2
0	0		0			0		0	
8000		<u>1163</u>	1,30	<u>1512</u>	57	1,60	<u>91,2</u>		<u>153,6</u>