

Mieszkowice, dnia 06.05.2016r.

GP.271.6.2015

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYT. 1

W rozdziale V SIWZ pkt 3 ppkt. 3 b, c Zamawiający określa warunki, jakie spełniać winien Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, między innymi wymóg posiadania uprawnień do kierowania robotami w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej bez ograniczeń**. Według naszej wiedzy specyfika, zastosowane rozwiązanie oraz zakres prac w/w branż nie wymaga stawiania wymagań posiadania przez te osoby **uprawnień bez ograniczeń**. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od obowiązku posiadania uprawnień „**bez ograniczeń**” przez osoby kierujące robotami branży budowlanej i elektryczne, a ograniczeniu się tylko **obowiązkowi posiadania uprawnień**.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (modyfikacja nr 3).

PYT. 2

Firma (...) zwraca się z prośbą o załączenie projektu sieci preizolowanej. Do materiałów przetargowych załączony jest tylko przedmiar.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odcinek sieci preizolowanej pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną nie będzie modernizowany w związku z powyższym zakres robót określony w dokumencie pn. „[przedmiar_robót_preizol.pdf](#)” zostaje wyłączony z przedmiotowego zamówienia.

PYT. 3

Prosimy o podanie rozwiązania związanego z włączeniem się w układ hydrauliczny centralnego ogrzewania budynku szkoły, w załączonej dokumentacji projektowej nie jest to uwzględnione

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż sposób włączenia się w układ hydrauliczny został przedstawiony na rysunku 2A „[schemat technologiczny_NOWY](#)” oraz 1A „[kotłownia_rzut poziomy_NOWY](#)”, który zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

PYT. 4

Prosimy o podanie parametrów technicznych pomp obiegowych dla poszczególnych obiegów grzewczych tj. sali gimnastycznej, budynku administracyjnego i budynku szkoły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry techniczne urządzeń zostały wskazane m.in. w przedmiarze robót : „[przedmiar robót_NOWY.pdf](#)”, który zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy i parametry techniczne urządzeń oraz materiałów budowlanych są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

BURMISTRZ
Andrzej Salska
Andrzej Salska