Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 8
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2943; 91 416 0953

Gryfino, dnia 29 kwietnia 2017 roku

Nr sprawy: **PS-N-HK/600 – 23/17**
Dotyczy wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48
74-505 Mieszkowice

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1412 z poźn. zm.), art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku poz. 139) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w miejscowości Goszków, gm. Mieszkowice w dniach 25 kwietnia 2017 roku i 27 kwietnia 2017 roku z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice sprawozdania z badań nr :

- Sp/BM/PW/1431/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
- Sp/BM/PW/1478/17 z dnia 29 kwietnia 2017 roku
- Sp/BM/PW/1479/17 z dnia 29 kwietnia 2017 roku

wykonanych przez Dział Laboratoryjny Odział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie

1. stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** pochodzącej z wodociągu w miejscowości Goszków, gm. Mieszkowice,
2. zobowiązuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice do:
   a) skutecznego poinformowania odbiorców wody w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych,
   b) zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi,
   c) zapewnienie odbiorcom wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice nie później niż od dnia **04 maja 2017 roku** wody zasilającej sieć wodociągową w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice odpowiadającej w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 3 *"Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiada woda" - część A "Wymagania mikrobiologiczne"* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).
   d) podjęcia skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice do wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych;
   e) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 25 kwietnia 2017 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie dokonali pobrania próbki wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice, stanowiącego źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Goszków i Wierzchlas. Administratorem wodociągu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice.

Przeprowadzone analizy próbki wody (sprawozdanie nr Sp/BM/PW/1431/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku), pobranej z w/w wodociągu, wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) „dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku". W związku z tym w dniu 27 kwietnia 2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wystosował pismo do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice informując o wynikach i nakazując podjecie działań naprawczych (znak pisma: PS-N-HK/600-23-17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku).

W dniu 27 kwietnia 2017 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ponownie dokonali pobrania próbek wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice. Przeprowadzone analizy próbek wody (sprawozdania nr Sp/BM/PW/1478-1479/17 z dnia 29 kwietnia 2017 roku), wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml w próbce pobranej ze stacji uzdatniania wody i 15 jtk/100ml w próbce pobranej w punkcie sieciowym, tj. w budynku 49 w Goszkowie.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice (około 319 osób), w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989) **nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiada woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Po dokonaniu analizy wyników z otrzymanych sprawozdań organ uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego dla wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice, **woda ta nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ustalono, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice. W związku z tym należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek zapewnienia w terminie od dnia 04 maja 2017 roku wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia **03 maja 2017 roku** jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b i lit. d nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną: hk@wsse.szczecin.pl)
2. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie (gryfino.piw@wetgiw.gov.pl)