Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 GRYFINO

Gryfino, dnia 29 czerwca 2017 roku

Nr sprawy: PS-N-HK/600 - 35/17
Dotyczy wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48
74-505 Mieszkowice

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1412 z poźn. zm.), art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257), § 3 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku poz. 139) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po przeanalizowaniu wyniku badań próbki wody pobranej w dniu 26 czerwca 2017 roku w miejscowości Goszków (stacja uzdatniania wody – woda podawana do sieci) sprawozdanie z badań nr

- Sp/BM/PW/2276/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku

wykonanych przez Dział Laboratoryjny Odział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach

1. stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** pochodzącej z wodociągu w miejscowości Goszków, gm. Mieszkowice,
2. zobowiązuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice do:
   a) skutecznego poinformowania odbiorców wody w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych,
   b) do czasu wykonania działań naprawczych, zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi,
   c) zapewnienia odbiorcom wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice nie później niż od dnia **10 lipca 2017 roku** wody zasilającej sieć wodociągową w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice, odpowiadającej w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 3 *"Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiada woda" - część A "Wymagania mikrobiologiczne"* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).
   d) podjęcia skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice, do wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych;
   e) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 26 czerwca 2017 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie dokonali pobrania próbki wody w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszków (stacja uzdatniania wody) pochodzącej z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice. Wodociąg ten stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice. Administratorem wodociągu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice.

Przeprowadzone analizy próbki wody (sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2276/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku), pobranej z w/w wodociągu, wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100ml wody.

W związku z powyższym woda ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Goiszków, zasilająca odbiorców wody w miejscowościach Goszków i Wierzchlas, gm. Mieszkowice (około 319 osób), w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989) **nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiada woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Po dokonaniu analizy wyniku z otrzymanego sprawozdania organ uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego dla wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszków **woda ta nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ustalono, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszków jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice. W związku z tym należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek zapewnienia w terminie od dnia 10 lipca 2017 roku wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia 09 lipca 2017 roku jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b i lit. d nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną: hk@wsse.szczecin.pl)
2. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie (gryfino.piw@wetgiw.gov.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Pisacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 413 2242; 91 416 3950

Nasz znak: PS-N-HK/600-35/17

Gryfino, dnia 29 czerwca 2017 roku

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48
74 – 505 Mieszkowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1412 z późn. zm.), §17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	26 czerwca 2017 roku	Goszków SUW wps	Sp/BM/PW/2276/17 z dnia 28.06.2017r.	Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w zakresie mikrobiologicznym z wodociągu „Goszków" (gm. Mieszkowice).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:
1. Adresat (drogą elektroniczną: zukmieszko@poczta.onet.pl)
2. a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)

M.Z.

AB 515

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
tel. 91 462 40 60
e-mail: laboratorium@wsse.szczecin.pl
www.wsse.szczecin.pl

LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Sprawozdanie z badań Nr **Sp/BM/PW/2276/17**

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO:	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6 dla: ZUK Sp. z o.o. Mieszkowice		
NR UMOWY/ ZLECENIA*):	1.8/17		
PRÓBKA POBRANA PRZEZ:	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie – S. Wojtaszak.		
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKI:	N.HK/72/2017		
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI:	Goszków suw wps		
METODYKA POBRANIA PRÓBKI:	Zgodnie z protokołem pobrania próbki nr N.HK/72/2017		
RODZAJ PRÓBKI/NUMER PRÓBKI/WIELKOŚĆ PRÓBKI:	Próbka wody do spożycia	**BM/PW/2318/S/17**	250 ml
STAN PRÓBKI:	bez zastrzeżeń		
DATA I GODZINA POBRANIA/ PRZYJĘCIA PRÓBKI:	26.06.17 r. godz. 08:20 / 26.06.17 r. godz. 15:00		
DATA ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA:	26.06.17 r. / 28.06.17 r.		

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

LP.	BADANY WYRÓŻNIK MIKROBIOLOGICZNY	METODA BADAWCZA	NUMER PRÓBKI BM/PW/2318/S/17 WYNIK BADANIA ± NIEPEWNOŚĆ [1]	WYMAGANIA[2]
1.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) – A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowej	11 [5;25] jtk/100ml	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) – A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowej	0	0
3.	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody (jtk/100 ml) – A	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	0	0

jtk jednostki tworzące kolonie
NPL najbardziej prawdopodobna liczba
[1] wartość niepewności: podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wyników lub na życzenie klienta; stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Dla metod określających najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii (NPL), niepewność w postaci przedziału ufności na poziomie 95%, podawana jest z tablic teoretycznych. Niepewność nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem próbki.
[2] podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).

UWAGI: *(jeśli dotyczy)*

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Badań Mikrobiologicznych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone literą A – są akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanie nr 20 z dnia 10 czerwca 2016 r., oznaczone literą N – nieakredytowane.

Data sporządzenia sprawozdania: 28.06.17 r.

STARSZY SPECJALISTA
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY w SZCZECINIE
Dział Laboratoryjny
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
28.06.2017 mgr inż. Agnieszka Dudzis
Data i podpis

Zatwierdził:
mgr Anna Ratko
Data i podpis

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Gryfinie
wpłynęło dnia 28.06.2017
poz. rej. 2915 280617
skierowano do PHK
podpis

koniec sprawozdania

*) wpisać właściwe