

Mieszkowice, dnia 21.06.2017r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
74-505 Mieszkowice, ul. Warszawska 48
tel./fax. (91) 4145 264 lub 448
NIP: 858-17-34-095, REGON: 812746136
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII
Wydział Gosp. KRS 0000229020
Kapitał Zakładowy 398 500,00 PLN
e-mail: zukmieszko@poczta.onet.pl



Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1
74-505 Mieszkowice

L.dz. ZUK/58/17

W odpowiedzi na pismo GP.OOG.0003.27.2017 z dnia 19.06.2017 Zarząd Zakładu Usług Komunalnych informuje, działania podjęte przez ZUK Sp. z o. o. były zgodne z „Procedurą postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej siecią eksploatowaną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.” Zasadami postępowania w sytuacji wystąpienia pogorszenia jakości wody lub zagrożenia dla mieszkańców” oraz „Instrukcji postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Zakład Usług Komunalnych SP. z o. o. rozpoczął wdrażanie procedur bezpieczeństwa już 27 kwietnia 2017 r. czyli około 48 godzin przed wydaniem przez PPIS decyzji nr PS-N-HK/600-24/17 z dnia 29 kwietnia 2017 r. (był to efekt informacji o „ niepewności „ wyników mikrobiologicznych otrzymanych w laboratorium). Czyli decyzja stwierdzająca nieprzydatność do spożycia została wydana w czasie gdy Stacje Uzdatniania Wody w tym studnie głębinowe oraz sieci wodociągowe były od 48 godzin poddawane dezynfekcji i płukaniu. Jest to standardowe działanie w przypadku skażenia mikrobiologicznego. Nadmienić tu należy, że takie działanie zawdzięcza swoją popularność swojej skuteczności. Dodatkowo fakt, że dezynfekcji świeżym podchlorynem sodu zastały poddane wszystkie elementy układu uzdatniania i dystrybucji wody przez 48 godzin, ograniczy to szanse przeżycia mikroorganizmów do błędu statystycznego, chlorowanie było prowadzone do momentu uchylenia decyzji nr PS-N-HK/600-24/17. Z punkt widzenia ZUK Sp. z o. o. największą trudnością i przeszkodą było potwierdzenie braku mikroorganizmów w wodzie ,

gdyż w okresie tzw. „długiego weekendu” laboratoria nie pracowały, woda do analizy mogła być pobrana do analiz już w dniu wydania decyzji tj 29 kwietnia co skróciłoby okres „kryzysu” do maksymalnie 24 godzin, jednak pierwszym terminem był dopiero 4 maj. Miało to niewątpliwie negatywny wpływ na zarówno przepływ informacji, co skutkowało powstawaniem plotek oraz zaufaniem mieszkańców względem ZUK Sp. z o. o. Dodatkowo należy zauważyć, że mimo zaostżenia parametrów jakości wody, mikroorganizmy nadal są wrażliwe na wysoka temperaturę ok. 60-70°C oraz środki utleniające takie jak chlor.

Spółka Nasza deklaruje, że sytuacja, która wystąpiła w okresie majowego „długiego weekendu” więcej się nie powtórzy. Jednocześnie Spółka zapewnia, że przepływ informacji do mieszkańców w przypadku wystąpienia w przyszłości kryzysowych sytuacji związanych z pogorszeniem jakości wody, nie będzie budził uwag.

PREZES

Bolesław Kwaśniak