

Gryfino, dnia 30 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/129/18

Burmistrz Mieszkowice

**ROCZNA OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY W GMINIE MIESZKOWICE
za rok 2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, zgodnie z §20 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla terenu gminy Mieszkowice. Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej badane w laboratoriach zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania laboratoryjne próbek wody wykonywane są w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Nadzór nad jakością wody wodociągowej prowadzony był w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, w którym określone są m.in. wymagania jakościowe dla wód przeznaczonych do spożycia, charakterystyki metod laboratoryjnych jakimi należy oznaczać poszczególne parametry, wymagania dotyczące lokalizacji punktów pobierania próbek wody, częstotliwość ich pobierania oraz zakres badań niezbędnych do wykonania w określonym czasie w danej strefie zaopatrzenia w wodę.

W celu pełnej kontroli jakości wody na obszarach zaopatrzenia, punkty pobierania próbek wody do badań zlokalizowane były w ujęciach wody surowej (ujęcia głębinowe), w stacjach uzdatniania wody oraz w różnych punktach sieci dystrybucyjnej, ustalonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu z tut. Inspekcją. Pełny obraz całości układu wodociągowego i jego wpływu na jakość wody dostarczały analizy wykonane w próbkach pobranych w punktach czerpalnych, znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodnych bezpośrednio u konsumenta.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzony był przez tut. Inspekcję oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w oparciu o roczne harmonogramy, w których terminy pobierania próbek były rozłożone w równomiernych odstępach czasu, na przemienne. Analizy laboratoryjne wykonywane były zarówno przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej w laboratoriach PIS, jak i przez przedsiębiorstwa wod-kan w laboratoriach znajdujących się poza strukturami Inspekcji. Wymagania ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia przewidują podział monitoringu jakości wody na monitoring kontrolny i przeglądowy. Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, obejmuje podstawowy zakres parametrów i przeprowadzany jest kilka razy do roku. Natomiast monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do pełnej oceny jakości wody. Ten rodzaj monitoringu obejmuje znacząco wyższy zakres parametrów, przeprowadzany jest jednak z niższą częstotliwością pobierania próbek wody.

Na terenie gminy Mieszkowice funkcjonuje 6 wodociągów, służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Wodociąg publiczny Goszków

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu głębinowym. Stanowi źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Goszków i Wierzchlas, tj. 319 osób. Do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody do oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach prowadzi również badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie harmonogramem. Z uwagi na nieprawidłowe wyniki badań fizyko-chemicznych w dniu 20 marca 2017 roku wystosowano pismo do Administratora wodociągu o podjęcie działań naprawczych.

Zalecenia zostały wykonane, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody. W dniu 27 kwietnia 2017 roku w uwagi na nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych wydana została decyzja o zakazie spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. Decyzja została wykonana, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań. Kolejna decyzja o zakazie spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Goszków i Wierzchlas została wydana w dniu 29 czerwca 2017 roku. Decyzja została wykonana, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Wodociąg publiczny Kamionka

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu głębinowym. Stanowi źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Kamionka, tj. 181 osób. Do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek wody do oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej Stadnina Koni „Bielin” Sp. z o.o. w Bielinie prowadzi również badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie harmonogramem. Z uwagi na nieprawidłowe wyniki badań fizyko-chemicznych w dniu 07 lipca 2017 roku wystosowano pismo do Administratora wodociągu o podjęcie działań naprawczych. Zalecenia zostały wykonane, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody. W dniu 25 października 2017 roku w uwagi na nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych wydana została decyzja o zakazie spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. Decyzja została wykonana, co potwierdzono wynikami badań. Kolejna decyzja o warunkowym dopuszczeniu wody do spożywania wydana została w dniu 17 listopada 2017 roku. Decyzja została wykonana, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Wodociąg publiczny Kępa Troszyńska

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu głębinowym. Stanowi źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogów, tj. 795 osób. Do badań laboratoryjnych pobrano 9 próbek wody do oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach prowadzi również badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie harmonogramem.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku z uwagi na nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych wydana została decyzja o zakazie spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. Decyzja została wykonana, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań. Kolejna decyzja o zakazie spożywania wody pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogów wydana została w dniu 29 czerwca 2017 roku. Decyzja została wykonana, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Wodociąg publiczny Kurzycko

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu głębinowym. Stanowi źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Kurzycko, Kłósów, Czelin, Gozdowice, Stary Bleszyn, Stare Łysogórki i Rogaczewo, tj. 1.314 osób. Do badań laboratoryjnych pobrane zostały 3 próbki wody do oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie prowadzą również badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie harmonogramem. W omawianym okresie nie kwestionowano jakości wody pochodzącej z wodociągu Kurzycko.

Wodociąg publiczny Mieszkowice

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu głębinowym. Stanowi źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Mieszkowice, tj. 3.601 osób. Do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki wody do oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach prowadzi również badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

harmonogramem. W omawianym okresie nie kwestionowano jakości wody pochodzącej z wodociągu Mieszkowice.

Mieszkańcy miejscowości Plany, Wicin, Kiwity i Starzyn korzystają z wody pochodzącej ze studni przydomowych, w których jakość wody nie jest nadzorowana przez tut. Inspekcję.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa

S.W.