Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Filsacza 6
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2313; 91 419 3858

Gryfino, dnia 29 stycznia 2019 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/26/19

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	14 stycznia 2019 roku	Zielin SUW wps	75/01/2019 z dnia 17.01.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			17294/19/SCZ z dnia 18.01.2019r.	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Zielin" (gm. Mieszkowice).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rotko

Otrzymują:
1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)

M.Ż.

WOZ
Wodociągi Zachodniopomorskie

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

AB 1559

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Goleniów, 17.01.2019

Sprawozdanie z badań nr 75/01/2019

Nazwa, adres klienta – nr zlecenia		**Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. Oddział Terenowy w Chojnie – 5/2019**
Cel badania		**Ocena zgodności w obszarze regulowanym prawnie**
Numer laboratoryjny próbki		**89/05/2019**
Miejsce pobierania	**Wodociąg – miejscowość, gmina**	**ZIELIN gmina Mieszkowice**
	Punkt pobierania	**Zielin Stacja Uzdatniania Wody – punkt poboru wody uzdatnionej – wyjście na sieć**
Rodzaj próbki		**Próbka wody uzdatnionej**
Pobierający próbkę	**Laboratorium**	-
	Zleceniodawca	**Zbigniew Brodowicz**
Metoda pobierania		**PN ISO 5667-5:2003 N, (NW)**
Data pobierania próbki (zgodnie z protokołem pobierania)		**14.01.2019**
Data dostarczenia próbki do laboratorium		**14.01.2019**
Data rozpoczęcia badań		**14.01.2019**
Data zakończenia badań		**16.01.2019**
Uwagi (stan próbki)		**Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakończenia badań nie budzi zastrzeżeń**

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik ± *Niepewność*	Dopuszczalny zakres wartości lub najwyższe dopuszczalne stężenie – zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017.
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 A,Z	mg/l	< 5	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A,Z	NTU	0,15 ± 0,01	1,0
pH	PN-EN ISO 10523:2012 A,Z	-	7,4 ± 0,3 Temp.pomiaru 20,5°C	6,5-9,5
Przewodność (Pomiar w temp. 25°C)	PN-EN 27888:1999 A,Z	µS/cm	551 ± 40	2500
Zapach	PB-02 wyd. 1 z dn. 05.08.2010. N,Z	-	akceptowalny	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002 A,Z	mg/l	< 0,10	0,50
Żelazo	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie metody Hach Lange 8008 A,Z	µg/l	89 ± 8	200

* podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2 przy przyjętym poziomie prawdopodobieństwa P = 95 %.

Niepewność rozszerzona obejmuje wykonanie analizy.

Metody badawcze oznaczone w tym sprawozdaniu literami: A – akredytowane, N – nieakredytowane, Z – zatwierdzone przez PPIS w Goleniowie Decyzja Nr PS-N-HK-600-45/18 z dnia 10.10.2018., NW – norma wycofana

- wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
- sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości
- klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia lub daty wysłania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK
LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

mgr inż. Małgorzata Skibicka

- Koniec sprawozdania -

HAMILTON

AB 079

FOSFA INTERNATIONAL

ANALYST

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 17294/19/SCZ

Zleceniodawca	Próbka *(wg deklaracji Zleceniodawcy)*
"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z O.O. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10 72-100 GOLENIÓW	**WODA UZDATNIONA** **Data poboru: 14.01.2019** **Godzina poboru: 9:05 - 9:10** **Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Zielin, gmina Mieszkowice, SUW, wpds** **Próbki pobrane przez Zleceniodawcę** **Stan próbki bez zastrzeżeń** Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Data przyjęcia próbki:	**2019-01-14**
Data zakończenia badań:	**2019-01-18**
Data utworzenia sprawozdania:	**2019-01-18**

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli[1)2)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Liczba Escherichia coli[1)2)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h[1)2)]	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	nie wykryto	-	-
* Smak[1)2)]	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny

1) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2018/104 z dnia 20.12.2018).

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Anna Michalska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Magda Igielska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*