

Mieszkowice, dnia 16.12.2019r.

Znak:GP.271.6.2019

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Młyńska w Mieszkowicach i w m. Kamionka”*

1. Zgodnie z dokumentacją projektową kanalizacja grawitacyjna (podłączenie posesji nr 1) w ulicy Młynarskiej, na odcinku K11 – K12 należy wykonać za pomocą samonośnej rury stalowej osłonowej 219x12,5 mm, w której zostanie umieszczona rura PVC 160 mm SN8.

Prosimy o wyjaśnienia:

a) Czy Projektant ocenił ryzyko zamarzania ścieków?

Odp. Projektant w swoim rozwiązaniu projektowym ocenił ryzyko zamarzania ścieków.

b) Prosimy o potwierdzenie, że średnica rury osłonowej została prawidłowo dobrana do średnicy zewnętrznej kielichów przewodowej rury PVC.

Odp. Potwierdzamy, że średnica rury stalowej osłonowej została prawidłowo dobrana do średnicy zewnętrznej kielichów rury przewodowej PVC 160 SN8.

c) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłonowej rury stalowej demontażowej, zabezpieczonej antykorozyjnie, czy też rury osłono-wa musi być fabrycznie nowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż tylko materiałów fabrycznie nowych.

2.Czy zamawiający posiada kosztorys w wersji edytowalnej? Jeżeli tak, to proszę o załączenie na stronie internetowej.

Odp. Zamawiający nie posiada kosztorysu w wersji edytowalnej.

3.Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną lub warunki gruntowo – wodne? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej

Odp. Zamawiający posiada dokumentację geologiczną wraz z odpowiedziami na zapytania zamieszczamy na stronie – www.bip.mieszkowice.pl

BURMISTRZ
Andrzej Samul