GMINA MIESZKOWICE
ul. Chopina 1
74-505 MIESZKOWICE
NIP 853-173-09-44, Rg 011686544

Mieszkowice, dnia 24.07.2020 r.

GP.271.6.2020.

Wykonawcy biorący udział

w postepowaniu

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wierzchlas"***.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r., poz. 288, 1086), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. „Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: zgodnie z wymaganiami SIWZ, oferent winien wskazać, iż dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia o specjalności w konstrukcyjno-budowlanej. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia prosimy o zmianę wymagań co do kierownika budowy tj. zmianę na osobę posiadającą uprawnienia w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, ewentualnie o specjalności drogowej *ze względu na odtworzenie dróg).

   ODP.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że Wykonawca dysponuje lub dysponować będzie minimum jedną osobą będącą kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. W tym zakresie został również zmodyfikowany projekt umowy o roboty budowlane Nr GP.271.6.2020 (załącznik nr 4 SIWZ).
2. „Zamawiający w treści SIWZ , w rozdziale XV Opis przedmiotu zamówienia, określił zakres zamówienia podając poszczególne wielkości. Wielkości podane w treści SIWZ nie pokrywają się z wielkościami podanymi w STWIOR. Dla przykładu w treści SIWZ wyszczególniono tłocznię ścieków 1 kpl., natomiast w STWIOR są 2 kp.l tłoczni oraz 2 kpl. przepompowni czy też wskazano mniejszą ilość studni betonowych niż w STWIOR. Na podstawie danych umieszczonych w SIWZ nie można zidentyfikować w dokumentacji projektowej odcinków sieci objętych przedmiotem zamówienia. Prosimy o wskazanie konkretnych odcinków i studni do wykonania poprzez znaczenie na rysunkach w dokumentacji projektowej lub poprzez opisanie w jednoznacznej formie np.:"odcinek od studni nr ... do studni nr ....".

   ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót wskazany w STWIOR dotyczy większego zakresu robót tj. odcinka Goszków-Wierzchlas-Mieszkowice. Natomiast przedmiot zamówienia dotyczy zakresu robót obejmujący odcinek Mieszkowice –Wierzchlas oraz m. Wierzchlas. Zamawiający informuję, że skorygowany został zapis w SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

   Zamawiający wyjaśnia, że studnie betonowe o średnicy ≤ 1000 to studnie o nr K113, K112, K116, KK200, K108, K102, K101, K99, K92, K89, K117, K122, K127,K128, K129, K130. Pozostałe to studnie PCV.
3. „W naszej ocenie udostępniona dokumentacja projektowa nie jest kompletna. Brak jest rysunków tłoczni ścieków oraz szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu. Prosimy o udostępnienie części opisowej oraz rysunkowej tłoczni i przepompowni".

ODP.: Zamawiający udostępnia dokumentację dotyczącą części opisowej oraz rysunkowej tłoczni i przepompowni w formie pliku pdf.

4. „Prosimy o szczegółowe przedstawienie zakresu, ponieważ załączona dokumentacja nie odpowiada załączonym przedmiarom. Ze względu wskazanie odcinków, które mają być realizowane".

   ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiony w SIWZ zakres robót został skorygowany. Załączony został również skorygowany przedmiar robót.

5. „Zwracamy się z prośbą o przesłanie projektu budowalnego kanalizacji w m. Wierzchlas, gdyż w SIWZ przesłano jedynie opisy do przejścia kanalizacji pod drogą krajową".

   ODP.: Zamawiający zamieszcza skan projektu budowalnego – branża sanitarna.

6. „Prosimy również o przesłanie dokumentacji geologicznej i przedmiarów w wersji edytowalnej (ath, rodos).

   ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej oraz że nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

7. „Czy gmina będzie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?"

   ODP.: Tak, gmina będzie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego.

8. „Prosimy o dołączenie rysunku i opisu tłoczni ścieków".

   ODP.: Zamawiający udostępnia dokumentację dotyczącą części opisowej oraz rysunkowej w formie pliku pdf.

9. Co oznacza sformułowanie: „instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej"?

   ODP.: Sformułowanie „instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej" to potocznie nazwa przyłączy kanalizacji sanitarnej.

10. Prosimy o dołączenie decyzji zarządców dróg odnośnie odtworzenia nawierzchni.

ODP.: Zamawiający załącza w formie skanu decyzję zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. (Dec. Nr 23/UR/2016).

W związku z wprowadzonymi zmianami oraz wnioskiem jednego z oferentów Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.08.2020 r. do godz. 10:00.

BURMISTRZ
Andrzej Salwa