

Oznaczenie sprawy: **GP.271.8.2021**

Zamawiający

Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: **Budowa skateparku przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach – II przetarg.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

„Dokumentacja projektowa i jej zapisy były opracowane zgodnie z aktualną na dzień projektowania normą. Nowa norma PN-EN 14974:2019-07 wprowadza nieznaczne zmiany. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza aby urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne urządzenia jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

„Zamawiający wymaga aby po montażu skateparku cały obiekt był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07. Zamawiający wymaga by przed montażem poszczególnych urządzeń Wykonawca dostarczył wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA”

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

„Tak”

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający usunie zapis mówiący o dostarczeniu certyfikatów na urządzenia skateparku wraz z ofertą”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

„Dostarczenie certyfikatów wraz z ofertą daje gwarancję, że do postępowania przetargowego nie przystąpi firma, która nie posiada doświadczenia w budowie skateparków. W związku z powyższym zamawiający nie usunie zapisu mówiącego o dostarczeniu certyfikatów na urządzenia skateparku wraz z ofertą „

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń według wymiarów i technologii określonych w projekcie budowlanym, a dostarczenie certyfikatu zgodności z normą po wykonaniu skateparku”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

„Zamawiający wymaga aby technologia i wymiary urządzeń skateparku były zgodne z projektem budowlanym. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą”

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenia takie jak quarter pipe oraz bank ramp posiadały barierki ochronne”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie barierek ochronnych na urządzeniach Quarter Pipe oraz Bank Ramp”


BURMISTRZ
Andrzej Salwa